

檢測日期； 年 月 日

承裝商	<input type="checkbox"/> 電信工程業名稱 <input type="checkbox"/> 電器承裝業名稱		登記執照號碼		公會會員證號				
			有效日期		有效日期				
	營利事業統一編號		營業地址		電話				
建築地點									
建物名稱									
檢附資料		1. 各樓層住戶門牌號碼表影本一份。 2. 建築物外觀、總配線箱（或集中總箱、MDF 架）、主配線箱、宅內配線箱、接地電阻測試與絕緣電阻測試之照片各一張。							
項 目				方式		檢 測 結 果			
1. 本案是否已依技術規範及原送審查圖說設計施工？				檢 視		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
2. <input type="checkbox"/> 不須備電信室 <input type="checkbox"/> 須備電信室；電信室面積及位置是否符合經審查之設計圖？						<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
3. 電信管、箱（架）之尺寸大小、數量及位置是否符合經審查之設計圖？						<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
4. 各類配線箱（室）是否依 6.3.7 規定，設有加鎖裝置？						<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
5. 電信保安接地電阻量測：（將實際量測數值填於下欄）				測 試		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合			
<input type="checkbox"/> 一般建築物是否為 25Ω 以下？ <input type="checkbox"/> 設置電信室建築物是否為 10Ω 以下？									
第一處	第二處	第三處	第四處						
承裝商簽章									

備註：本檢測紀錄表一式二份，起造人於完成檢測後，自行留存一份，另一份於申請審驗時，送審驗機構審查。