

正本

檔 號：

保存年限：

臺中市政府消防局 函

地址：408臺中市南屯區文心南九路119號

承辦人：洪健華

電話：04-23811119轉453

電子信箱：discovery6378@gmail.com

臺中市華美街408號4樓

受文者：中華民國電機技師公會(中區辦事處)

發文日期：中華民國106年2月13日

發文字號：中市消預字第1060005717號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送消防用水帶正確使用及維護方式1份，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據內政部消防署106年2月8日消署預字第1060000728號函辦理。
- 二、爰為強化各類場所依規定設置之消防用水帶正確使用及維護方式，請於執行各類場所消防安全設備檢修申報時，確實依「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」落實檢查消防用水帶，亦請協助利用旨揭資料對業者宣導，以確保消防用水帶之性能。

正本：臺中市消防設備師公會、臺中市消防設備士公會、臺中市消防工程器材商業同業公會、中華民國電機技師公會(中區辦事處)、臺中市建築師公會、臺中縣建築師公會

副本：本局火災預防科

局長蕭煥章

本案依分層負責規定授權業務主管決行

消防用水帶正確使用及維護方式

平時

- 一、水帶表面應有標示出廠年月，若無標示者即為 91 年以前之產品，建議實際放水測試性能。
- 二、以消防栓箱或水帶箱內部水帶架吊掛之水帶，每半年應改變折疊位置 1 次，以避免彎曲部分老化變質。
- 三、以單捲或雙捲方式收納之水帶，每半年應改變 1 次捲曲方向，雙捲並應改變折疊位置，避免硬化變質。
- 四、水帶公、母接頭每半年應測試拆接功能 1 次，母接頭應可容易拆接於消防栓出水口及其他水帶之公接頭；公接頭應可容易拆接於瞄子及其他水帶之母接頭。
- 五、執行上述檢查於抓握水帶時如有明顯碎裂聲或剝離觸感，水帶內部材質可能已變質，應實際放水測試。

放水中

- 一、水帶應避免折疊造成壓力蓄積，並應避免接觸尖銳物品。
- 二、充滿水之水帶應避免拖行。
- 三、以目視確認有無滲漏或破裂等漏水狀況。

使用後

- 一、水帶內部之水應完全排出，並採陰乾方式待水帶乾燥後再行收納。
- 二、於水帶陰乾期間，消防栓箱或水帶箱之水帶應補充備品。