

檔 號：

保存年限：

台灣電力股份有限公司配電處 函

地址：10016臺北市羅斯福路3段242號6樓

聯絡人：丁慰祖

電子信箱：u031132@taipower.com.tw

連絡電話：02-2366-6694

受文者：中華民國電機技師公會

發文日期：中華民國106年12月1日

發文字號：配字第1068115511號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：


主旨：檢送修改後之69 以上用戶自備GIS供本公司做為計量用整套型變比器(MOF)規格，請轉知貴會會員於設計案件或裝用施工時，務必依本公司相關規定辦理，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司於98年12月4日以D業字第09812000531號函旨述計量用MOF之CT及PT規格，目前配合政策推動智慧型電網(Smart Grid)及先進讀表系統(AMI)建置所需，經調查研討後，69 以上用戶自備GIS供計量用MOF之CT規格修改為0.3B0.9以上CT 3(原0.3B1.8以上CT 3)，PT規格維持不變(0.3Z以上PT 3)。
- 二、因GIS之MOF設備於裝置妥後變動不易、使用期限長且倘比流器實際負擔大於額定負擔將影響變比器準確度，請轉知貴會會員於設計案件或裝用施工時務必依前述規定辦理，不得將PT及CT負擔等級降低。

正本：中華民國電機技師公會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區電氣工程工業同業公會

副本：財團法人台灣大電力研究試驗中心、綜合研究所



庭 耀 王 長 處

裝

訂



67

線